

検査項目	単位	採取日	4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月5日
		分析結果が得られた日	4月15日	5月20日	6月18日	7月12日	8月9日	9月20日	10月14日	11月18日	12月12日	1月17日	2月18日	3月13日
		基準値												
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと						不検出						
総水銀	mg/L	0.005以下			0.005以下			0.0005未満						
カドミウム	mg/L	0.01以下						0.0003未満						
鉛	mg/L	0.01以下						0.004						
六価クロム	mg/L	0.05以下						0.02未満						
砒素	mg/L	0.01以下						0.001未満						
全シアン	mg/L	検出されないこと						不検出						
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと						不検出						
トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下						0.002未満						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						0.0005未満						
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						0.002未満						
四塩化炭素	mg/L	0.002以下						0.0002未満						
1・2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下						0.0004未満						
1・1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02以下						0.002未満						
シス-1・2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						0.004未満						
1・1・1-トリクロロエタン	mg/L	1以下						0.0005未満						
1・1・2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下						0.0006未満						
1・3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下						0.0002未満						
チウラム	mg/L	0.006以下						0.0006未満						
シマジン	mg/L	0.003以下						0.0003未満						
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下						0.002未満						
ベンゼン	mg/L	0.01以下						0.001未満						
セレン	mg/L	0.01以下						0.002未満						
ふっ素	mg/L	0.8以下						0.08未満						
ぼう素	mg/L	1以下						0.02未満						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下						0.2未満						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						0.005未満						
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下						0.0002未満						
電気伝導率	ms/m	－	12.0	11.0	11.0	10.0	10.0	10.0	9.3	13.0	15.0	17.0	13.0	14.0
塩化物イオン	mg/L	－	11.0	8.4	9.4	9.0	8.8	9.0	7.3	8.4	11.0	14.0	13.0	13.0
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下						0.33						

検査項目	単位	採取日	4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月5日
		分析結果が得られた日	4月15日	5月20日	6月18日	7月12日	8月9日	9月20日	10月14日	11月18日	12月12日	1月17日	2月18日	3月13日
		基準値												
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと						不検出						
総水銀	mg/L	0.005以下			0.005以下			0.0005未満						
カドミウム	mg/L	0.01以下						0.0003未満						
鉛	mg/L	0.01以下						0.004						
六価クロム	mg/L	0.05以下						0.02未満						
砒素	mg/L	0.01以下						0.001未満						
全シアン	mg/L	検出されないこと						不検出						
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと						不検出						
トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下						0.002未満						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						0.0005未満						
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						0.002未満						
四塩化炭素	mg/L	0.002以下						0.0002未満						
1・2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下						0.0004未満						
1・1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02以下						0.002未満						
シス-1・2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						0.004未満						
1・1・1-トリクロロエタン	mg/L	1以下						0.0005未満						
1・1・2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下						0.0006未満						
1・3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下						0.0002未満						
チウラム	mg/L	0.006以下						0.0006未満						
シマジン	mg/L	0.003以下						0.0003未満						
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下						0.002未満						
ベンゼン	mg/L	0.01以下						0.001未満						
セレン	mg/L	0.01以下						0.002未満						
ふっ素	mg/L	0.8以下						0.08未満						
ぼう素	mg/L	1以下						0.02未満						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下						0.2未満						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						0.005未満						
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下						0.0002未満						
電気伝導率	ms/m	－	16.0	15.0	15.0	15.0	14.0	14.0	9.3	12.0	15.0	17.0	13.0	12.0
塩化物イオン	mg/L	－	16.0	14.0	16.0	17.0	15.0	10.0	7.3	5.3	11.0	14.0	13.0	11.0
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下						0.13						