

検査項目	単位	採取日	4月5日	5月10日									
		分析結果が得られた日	4月12日	5月18日									
		基準値											
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと			検出されないこと								
総水銀	mg/L	0.005以下			0.005以下								
カドミウム	mg/L	0.01以下			0.01以下								
鉛	mg/L	0.01以下			0.01以下								
六価クロム	mg/L	0.05以下			0.05以下								
砒素	mg/L	0.01以下			0.01以下								
全シアン	mg/L	検出されないこと			検出されないこと								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと			検出されないこと								
トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下			0.03以下								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			0.01以下								
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			0.02以下								
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			0.002以下								
1・2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			0.004以下								
1・1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02以下			0.02以下								
シス-1・2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			0.04以下								
1・1・1-トリクロロエタン	mg/L	1以下			1以下								
1・1・2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下			0.006以下								
1・3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下			0.002以下								
チウラム	mg/L	0.006以下			0.006以下								
シマジン	mg/L	0.003以下			0.003以下								
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下			0.02以下								
ベンゼン	mg/L	0.01以下			0.01以下								
セレン	mg/L	0.01以下			0.01以下								
ふっ素	mg/L	0.8以下			0.8以下								
ほう素	mg/L	1以下			1以下								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下			10以下								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			0.05以下								
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下			0.002以下								
電気伝導率	ms/m	-	11.0	12.0	-								
塩化物イオン	mg/L	-	10.0	13.0	-								
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下			1以下								

平成30年度 鶴田町不燃物埋立処分場地下水下流水質検査

別紙2

[illegible]