

| 検査項目                          | 単位                | 採取日        | 4月9日   | 5月7日   | 6月10日  | 7月2日   | 8月20日  | 9月3日     | 10月7日  | 11月12日 | 12月10日 | 1月7日   | 2月4日   | 3月5日   |
|-------------------------------|-------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                               |                   | 分析結果が得られた日 | 4月20日  | 5月19日  | 6月29日  | 7月20日  | 9月1日   | 9月23日    | 10月26日 | 11月27日 | 12月16日 | 1月21日  | 2月17日  | 3月11日  |
|                               |                   | 基準値        |        |        |        |        |        |          |        |        |        |        |        |        |
| アルキル水銀化合物                     | mg/L              | 検出されないこと   |        |        |        |        |        | 不検出      |        |        |        |        |        |        |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物           | mg/L              | 0.005以下    |        |        |        |        |        | 0.0005未満 |        |        |        |        |        |        |
| カドミウム及びその化合物                  | mg/L              | 0.1以下      |        |        |        |        |        | 0.001未満  |        |        |        |        |        |        |
| 鉛及びその化合物                      | mg/L              | 0.1以下      |        |        |        |        |        | 0.005未満  |        |        |        |        |        |        |
| 有機燐化合物                        | mg/L              | 1以下        |        |        |        |        |        | 0.05未満   |        |        |        |        |        |        |
| 六価クロム化合物                      | mg/L              | 0.5以下      |        |        |        |        |        | 0.05未満   |        |        |        |        |        |        |
| 砒素及びその化合物                     | mg/L              | 0.1以下      |        |        |        |        |        | 0.005未満  |        |        |        |        |        |        |
| シアン化合物                        | mg/L              | 1以下        |        |        |        |        |        | 0.1未満    |        |        |        |        |        |        |
| ポリ塩化ビフェニル                     | mg/L              | 0.003以下    |        |        |        |        |        | 0.0005未満 |        |        |        |        |        |        |
| トリクロロエチレン                     | mg/L              | 0.3以下      |        |        |        |        |        | 0.002未満  |        |        |        |        |        |        |
| テトラクロロエチレン                    | mg/L              | 0.1以下      |        |        |        |        |        | 0.0005未満 |        |        |        |        |        |        |
| ジクロロメタン                       | mg/L              | 0.2以下      |        |        |        |        |        | 0.002未満  |        |        |        |        |        |        |
| 四塩化炭素                         | mg/L              | 0.02以下     |        |        |        |        |        | 0.0002未満 |        |        |        |        |        |        |
| 1・2-ジクロロエタン                   | mg/L              | 0.04以下     |        |        |        |        |        | 0.0004未満 |        |        |        |        |        |        |
| 1・1-ジクロロエチレン                  | mg/L              | 0.2以下      |        |        |        |        |        | 0.002未満  |        |        |        |        |        |        |
| シス-1・2-ジクロロエチレン               | mg/L              | 0.4以下      |        |        |        |        |        | 0.004未満  |        |        |        |        |        |        |
| 1・1・1-トリクロロエタン                | mg/L              | 3以下        |        |        |        |        |        | 0.0005未満 |        |        |        |        |        |        |
| 1・1・2-トリクロロエタン                | mg/L              | 0.06以下     |        |        |        |        |        | 0.0006未満 |        |        |        |        |        |        |
| 1・3-ジクロロプロペン                  | mg/L              | 0.02以下     |        |        |        |        |        | 0.0002未満 |        |        |        |        |        |        |
| 1,4-ジオキサン                     | mg/L              | 0.5以下      |        |        |        |        |        | 0.005未満  |        |        |        |        |        |        |
| チウラム                          | mg/L              | 0.06以下     |        |        |        |        |        | 0.0006未満 |        |        |        |        |        |        |
| シマジン                          | mg/L              | 0.03以下     |        |        |        |        |        | 0.0003未満 |        |        |        |        |        |        |
| チオベンカルブ                       | mg/L              | 0.2以下      |        |        |        |        |        | 0.002未満  |        |        |        |        |        |        |
| ベンゼン                          | mg/L              | 0.1以下      |        |        |        |        |        | 0.001未満  |        |        |        |        |        |        |
| セレン及びその化合物                    | mg/L              | 0.1以下      |        |        |        |        |        | 0.005未満  |        |        |        |        |        |        |
| ほう素及びその化合物                    | mg/L              | 50以下       |        |        |        |        |        | 0.2      |        |        |        |        |        |        |
| ふっ素及びその化合物                    | mg/L              | 15以下       |        |        |        |        |        | 0.11未満   |        |        |        |        |        |        |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L              | 200以下      |        |        |        |        |        | 0.8      |        |        |        |        |        |        |
| 水素イオン濃度(pH)                   | －                 | 5.8以上8.6以下 | 8.0    | 8.3    | 8.3    | 8.3    | 8.1    | 8.3      | 7.8    | 8.1    | 8.0    | 8.2    | 8.0    | 8.0    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)               | mg/L              | 60以下       | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5    | 0.5未満  | 0.5未満    | 0.5未満  | 0.6    | 1.1    | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満  |
| 化学的酸素要求量(COD)                 | mg/L              | 90以下       | 2.1    | 1.8    | 2.0    | 2.0    | 2.1    | 2.4      | 2.7    | 2.6    | 2.6    | 2.6    | 2.0    | 2.2    |
| 浮遊物質量(SS)                     | mg/L              | 60以下       | 1未満    | 1未満    | 1未満    | 1未満    | 1未満    | 1未満      | 1未満    | 1未満    | 1未満    | 1未満    | 1未満    | 1未満    |
| ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類含有量)          | mg/L              | 5以下        |        |        |        |        |        | 0.5未満    |        |        |        |        |        |        |
| ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類含有量)       | mg/L              | 30以下       |        |        |        |        |        | 3.4      |        |        |        |        |        |        |
| フェノール類含有量                     | mg/L              | 5以下        |        |        |        |        |        | 0.02未満   |        |        |        |        |        |        |
| 銅含有量                          | mg/L              | 3以下        |        |        |        |        |        | 0.03未満   |        |        |        |        |        |        |
| 亜鉛含有量                         | mg/L              | 2以下        |        |        |        |        |        | 0.02未満   |        |        |        |        |        |        |
| 溶解性鉄含有量                       | mg/L              | 10以下       |        |        |        |        |        | 0.02未満   |        |        |        |        |        |        |
| 溶解性マンガン含有量                    | mg/L              | 10以下       | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満   | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| クロム含有量                        | mg/L              | 2以下        |        |        |        |        |        | 0.02未満   |        |        |        |        |        |        |
| 大腸菌群数                         | 個/cm <sup>2</sup> | 3,000以下    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 窒素含有量                         | mg/L              | 120以下      | 0.59   | 0.59   | 0.62   | 0.69   | 0.62   | 0.63     | 0.82   | 0.82   | 0.80   | 0.82   | 1.1    | 1.5    |
| 燐含有量                          | mg/L              | 16以下       |        |        |        |        |        | 0.0005   |        |        |        |        |        |        |
| ダイオキシン類                       | pg-TEQ/L          | 10以下       |        |        |        |        |        | 0        |        |        |        |        |        |        |