

令和7年度 鶴田町不燃物埋立処分場放流水水質検査

検査項目	単位	採取日	4月10日	5月15日	6月18日	7月24日	8月20日	9月9日	10月16日	11月20日	12月18日	1月29日	2月26日	3月26日
		分析結果が得られた日	4月24日	5月27日	6月30日	8月4日	8月29日	9月30日	10月27日	12月3日	12月26日	2月4日	3月5日	4月3日
		基準値												
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと						0.0005未満						
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下						0.0005未満						
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.1以下						0.001未満						
鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下						0.005未満						
有機燐化合物	mg/L	1以下						0.1未満						
六価クロム化合物	mg/L	0.5以下						0.02未満						
砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下						0.005未満						
シアン化合物	mg/L	1以下						0.1未満						
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下						0.0005未満						
トリクロロエチレン	mg/L	0.3以下						0.002未満						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下						0.0005未満						
ジクロロメタン	mg/L	0.2以下						0.002未満						
四塩化炭素	mg/L	0.02以下						0.0002未満						
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下						0.0004未満						
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2以下						0.002未満						
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下						0.004未満						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下						0.0005未満						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下						0.0006未満						
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下						0.0002未満						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下						0.005未満						
チウラム	mg/L	0.06以下						0.0006未満						
シマジン	mg/L	0.03以下						0.0003未満						
チオベンカルブ	mg/L	0.2以下						0.002未満						
ベンゼン	mg/L	0.1以下						0.001未満						
セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下						0.002未満						
ほう素及びその化合物	mg/L	50以下						0.2						
ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下						0.2未満						
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200以下						1.0						
水素イオン濃度(pH)	-	5.8以上8.6以下	8.2	8.2	8.3	8.3	8.1	8.1	8.2	8.0	7.9	7.6	7.7	7.5
生物学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60以下	0.5未満	1.0	0.5未満	0.5	0.6	0.6	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	90以下	1.7	1.6	2.0	1.8	2.4	2.2	2.7	2.3	2.0	2.1	2.1	1.5
浮遊物質(SS)	mg/L	60以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類含有量)	mg/L	5以下						0.5未満						
ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油類含有量)	mg/L	30以下						1.6						
フェノール類含有量	mg/L	5以下						0.02未満						
銅含有量	mg/L	3以下						0.04						
亜鉛含有量	mg/L	2以下						0.01						
溶解性鉄含有量	mg/L	10以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下						0.02未満						
クロム含有量	mg/L	2以下						0.02未満						
大腸菌群数	個/cm	3,000以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
窒素含有量	mg/L	120以下	1.1	1.1	0.82	1.1	1.0	0.64	0.64	1.0	1.7	1.1	0.85	1.3
燃含有量	mg/L	16以下						0.003						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下						0.000051						