

平成27年度 鶴田町不燃物埋立処分場放流水水質検査

別紙1

検査項目	単位	採取日	4月17日	5月13日	6月12日	7月3日	8月7日	9月4日	10月7日	11月17日	12月11日	1月15日	2月12日	3月4日
		分析結果が得られた日	4月27日	5月26日	6月25日	7月22日	8月24日	9月28日	10月22日	11月27日	12月22日	1月25日	2月25日	3月15日
		基準値												
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと						不検出						
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下						0.0005未満						
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.1以下						0.001未満						
鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下						0.005未満						
有機燐化合物	mg/L	1以下						0.1未満						
六価クロム化合物	mg/L	0.5以下						0.05未満						
砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下						0.005未満						
シアン化合物	mg/L	1以下						0.1未満						
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下						0.0005未満						
トリクロロエチレン	mg/L	0.3以下						0.002未満						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下						0.0005未満						
ジクロロメタン	mg/L	0.2以下						0.002未満						
四塩化炭素	mg/L	0.02以下						0.0002未満						
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下						0.0004未満						
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2以下						0.002未満						
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下						0.004未満						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下						0.0005未満						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下						0.0006未満						
1,3-ジクロロプロベン	mg/L	0.02以下						0.0002未満						
チウラム	mg/L	0.06以下						0.0006未満						
シマジン	mg/L	0.03以下						0.0003未満						
チオベンカルブ	mg/L	0.2以下						0.002未満						
ベンゼン	mg/L	0.1以下						0.001未満						
セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下						0.005未満						
1,4-ジオキサン	mg/L	10以下						0.005未満						
ほう素及びその化合物	mg/L	50以下						0.2						
ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下						0.08						
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200以下						1.7						
水素イオン濃度 (pH)	-	5.8以上8.6以下	8.1	8.1	8.2	8.1	8	8.1	7.9	7.7	8.1	8.1	7.6	7.8
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	60以下	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	90以下	3	3.8	4.3	4.4	4.9	4.9	5.2	4.8	4.3	4	4.3	3.2
浮遊物質 量 (SS)	mg/L	60以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
ノルマルヘキサン抽出物質 (鉱油類含有量)	mg/L	5以下						0.5未満						
ノルマルヘキサン抽出物質 (動植物油類含有量)	mg/L	30以下						1						
フェノール類含有量	mg/L	5以下						0.02						
銅含有量	mg/L	3以下						0.03未満						
亜鉛含有量	mg/L	2以下						0.02未満						
溶解性鉄含有量	mg/L	10以下						0.1未満						
溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下						0.005未満						
クロム含有量	mg/L	2以下						0.02未満						
大腸菌群数	個/cm ³	3,000以下						0						
窒素含有量	mg/L	120以下	1.3	1.5	1.7	1.8	1.8	2	1.6	2	1.4	1.3	1.2	1.2
燐含有量	mg/L	16以下						0.009						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下						0.00022						