平成22年度水質検査結果

平成23年3月31日現在

	項　　目	単　位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
基1	一般細菌	個/ｍｌ	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	ｍｇ/ｌ	≦0.01	H23年度実施												－	－	－
基4	水銀及びその化合物	ｍｇ/ｌ	≦0.0005	H23年度実施												－	－	－
基5	セレン及びその化合物	ｍｇ/ｌ	≦0.01	H23年度実施												－	－	－
基6	鉛及びその化合物	ｍｇ/ｌ	≦0.01	H23年度実施												－	－	－
基7	ヒ素及びその化合物	ｍｇ/ｌ	≦0.01	H23年度実施												－	－	－
基8	六価クロム化合物	ｍｇ/ｌ	≦0.05	H23年度実施												－	－	－
基9	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	ｍｇ/ｌ	≦0.01		0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.001
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	ｍｇ/ｌ	≦10		0.3			0.26			0.27			0.33		0.33	0.26	0.295
基11	フッ素及びその化合物	ｍｇ/ｌ	≦0.8													0.00	0.00	0.00
基12	ホウ素及びその化合物	ｍｇ/ｌ	≦1		0.05											0.05	0.05	0.05
基13	四塩化炭素	ｍｇ/ｌ	0.002													0.00	0.00	0.00
基14	1.4－ジオキサン	ｍｇ/ｌ	≦0.05		0.005											0.005	0.005	0.005
基15	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｍｇ/ｌ	0.004		0.004			0.004			0.004			0.004		0.004	0.004	0.004
基16	ジクロロメタン	ｍｇ/ｌ	0.02													0	0	0
基17	テトラクロロエチレン	ｍｇ/ｌ	0.01													0	0	0
基18	トリクロロエチレン	ｍｇ/ｌ	0.03													0	0	0
基19	ベンゼン	ｍｇ/ｌ	0.01													0	0	0
基20	塩素酸	ｍｇ/ｌ	≦0.6		0.06			0.06			0.08			0.06		0.08	0.06	0.07
基21	クロロ酢酸	ｍｇ/ｌ	≦0.02		0.002			0.002			0.002			0.002		0.002	0.002	0.002
基22	クロロホルム	ｍｇ/ｌ	≦0.06		0.002			0.004			0.004			0.001		0.004	0.001	0.0025
基23	ジクロロ酢酸	ｍｇ/ｌ	≦0.04		0.004			0.004			0.004			0.004		0.004	0.004	0.004
基24	ジブロモクロモメタン	ｍｇ/ｌ	≦0.1		0.002			0.003			0.002			0.003		0.003	0.002	0.0025
基25	臭素酸	ｍｇ/ｌ	≦0.01		0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.001
基26	総トリハロメタン	ｍｇ/ｌ	≦0.1		0.007			0.012			0.01			0.006		0.012	0.006	0.009
基27	トリクロロ酢酸	ｍｇ/ｌ	≦0.2		0.010			0.010			0.010			0.010		0.010	0.010	0.010
基28	ブロモジクロロメタン	ｍｇ/ｌ	≦0.03		0.003			0.005			0.004			0.002		0.005	0.002	0.0035
基29	ブロモホルム	ｍｇ/ｌ	≦0.09		0.001.			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.001
基30	ホルムアルデヒド	ｍｇ/ｌ	≦0.08		0.008			0.003			0.008			0.008		0.008	0.003	0.0055
基31	亜鉛及びその化合物	ｍｇ/ｌ	1.0		0.005											0.005	0.005	0.005
基32	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	ｍｇ/ｌ	≦0.2		0.01											0.01	0.01	0.01
基33	鉄及びその化合物	ｍｇ/ｌ	0.3		0.03											0.03	0.03	0.03
基34	銅及びその化合物	ｍｇ/ｌ	1.0		0.01											0.01	0.01	0.01
基35	ナトリウム及びその化合物	ｍｇ/ｌ	200		9.9											9.9	9.9	9.9
基36	マンガン及びその化合物	ｍｇ/ｌ	0.05		0.005											0.005	0.005	0.005
基37	塩化物イオン	ｍｇ/ｌ	≦200	14.9	14.7	13.6	12.6	14.5	17.8	14.5	15.5	15.9	15.2	15.1	16.1	17.8	12.6	15.2
基38	ｶﾙｼｳﾑ，ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	ｍｇ/ｌ	300		15.8											15.8	15.8	15.8
基39	蒸発残留物	ｍｇ/ｌ	≦500	H23年度実施												－	－	－
基40	陰イオン界面活性剤	ｍｇ/ｌ	0.2		0.02											0.02000	0.02000	0.02000
基41	ジェオスミン		0.00001				0.000001	0.000001								0.00000	0.00000	0.00000
基42	2-メチルイソボルネオール		0.00001				0.000001	0.000001								0.00000	0.00000	0.00000
基43	非イオン界面活性剤	ｍｇ/ｌ	≦0.02		0.002											0.002	0.002	0.002
基44	フェノール類	ｍｇ/ｌ	0.005		0.0005											0.0005	0.0005	0.001
基45	有機物	ｍｇ/ｌ	≦5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	1.1	0.4	0.4	1.1	0.4	0.8
基46	ｐＨ値	－	5.8～8.6	6.9	7.3	7.1	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	7.2	7.1	7.0	7.1	6.8	7
基47	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	無	無	無
基48	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	無	無	無
基49	色度	度	≦5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1
基50	濁度	度	≦2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1