平成23年度水質検査結果

平成24年3月31日現在

	項　　目	単　位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
基1	一般細菌	個/ｍｌ	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	ｍｇ/ｌ	≦0.003		0.0003											0.0003	0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	ｍｇ/ｌ	≦0.0005		0.00005											0.00005	0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	ｍｇ/ｌ	≦0.01		0.001											0.001	0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	ｍｇ/ｌ	≦0.01		0.001											0.001	0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	ｍｇ/ｌ	≦0.01		0.001											0.001	0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	ｍｇ/ｌ	≦0.05		0.005											0.005	0.005	0.005
基9	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	ｍｇ/ｌ	≦0.01		0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.001
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	ｍｇ/ｌ	≦10		0.32			0.26			0.25			0.32		0.32	0.25	0.285
基11	フッ素及びその化合物	ｍｇ/ｌ	≦0.8		0.08											0.08	0.08	0.08
基12	ホウ素及びその化合物	ｍｇ/ｌ	≦1	H23年度未実施												－	－	－
基13	四塩化炭素	ｍｇ/ｌ	≦0.002	H23年度未実施												－	－	－
基14	1,4－ジオキサン	ｍｇ/ｌ	≦0.05	H23年度未実施												－	－	－
基15	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｍｇ/ｌ	≦0.04		0.004			0.004			0.004			0.004		0.004	0.004	0.004
基16	ジクロロメタン	ｍｇ/ｌ	≦0.02	H23年度未実施												－	－	－
基17	テトラクロロエチレン	ｍｇ/ｌ	≦0.01	H23年度未実施												－	－	－
基18	トリクロロエチレン	ｍｇ/ｌ	≦0.01	H23年度未実施												－	－	－
基19	ベンゼン	ｍｇ/ｌ	≦0.01	H23年度未実施												－	－	－
基20	塩素酸	ｍｇ/ｌ	≦0.6		0.06			0.07			0.08			0.006		0.08	0.006	0.043
基21	クロロ酢酸	ｍｇ/ｌ	≦0.02		0.002			0.002			0.002			0.002		0.002	0.002	0.002
基22	クロロホルム	ｍｇ/ｌ	≦0.06		0.002			0.004			0.008			0.001		0.008	0.001	0.0045
基23	ジクロロ酢酸	ｍｇ/ｌ	≦0.04		0.004			0.004			0.004			0.004		0.004	0.004	0.004
基24	ジブロモクロモメタン	ｍｇ/ｌ	≦0.1		0.002			0.001			0.005			0.003		0.005	0.001	0.003
基25	臭素酸	ｍｇ/ｌ	≦0.01		0.001			0.001			0.001			0.,001		0.001	0.001	0.001
基26	総トリハロメタン	ｍｇ/ｌ	≦0.1		0.008			0.007			0.022			0.007		0.022	0.007	0.0145
基27	トリクロロ酢酸	ｍｇ/ｌ	≦0.2		0.010			0.010			0.010			0.001		0.010	0.001	0.006
基28	ブロモジクロロメタン	ｍｇ/ｌ	≦0.03		0.002			0.002			0.009			0.003		0.009	0.002	0.0055
基29	ブロモホルム	ｍｇ/ｌ	≦0.09		0.002			0.001			0.001			0.001		0.002	0.001	0.0015
基30	ホルムアルデヒド	ｍｇ/ｌ	≦0.08		0.008			0.008			0.008			0.008		0.008	0.008	0.008
基31	亜鉛及びその化合物	ｍｇ/ｌ	≦1	H23年度未実施												－	－	－
基32	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	ｍｇ/ｌ	≦0.2	H23年度未実施												－	－	－
基33	鉄及びその化合物	ｍｇ/ｌ	≦0.3	H23年度未実施												－	－	－
基34	銅及びその化合物	ｍｇ/ｌ	≦1	H23年度未実施												－	－	－
基35	ナトリウム及びその化合物	ｍｇ/ｌ	≦200	H23年度未実施												－	－	－
基36	マンガン及びその化合物	ｍｇ/ｌ	≦0.05	H23年度未実施												－	－	－
基37	塩化物イオン	ｍｇ/ｌ	≦200	15.9	11.4	9.7	8.9	10.3	12.3	14.1	13.2	13.2	13.4	13.6	15.0	15.9	8.9	12.4
基38	ｶﾙｼｳﾑ，ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	ｍｇ/ｌ	≦300	H23年度未実施												－	－	－
基39	蒸発残留物	ｍｇ/ｌ	≦500		57											57	57	57.0
基40	陰イオン界面活性剤	ｍｇ/ｌ	≦0.2	H23年度未実施												－	－	－
基41	ジェオスミン		≦0.00001				0.000001	0.000001								0.000001	0.000001	0.000001
基42	2-メチルイソボルネオール		≦0.00001				0.000001	0.000001								0.000001	0.000001	0.000001
基43	非イオン界面活性剤	ｍｇ/ｌ	≦0.02		0.005											0.005	0.005	0.005
基44	フェノール類	ｍｇ/ｌ	≦0.005	H23年度未実施												－	－	－
基45	有機物	ｍｇ/ｌ	≦3	0.7	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.3	0.5
基46	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	0.9	6.8	7.1	7.1	7.1	7.1	0.9	4.0
基47	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	無	無	無
基48	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	無	無	無
基49	色度	度	≦5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1
基50	濁度	度	≦2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1