

依頼者：鶴田町長相川正光
採水地点：富士見湖パーク

分析項目	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	最大値	最小値	平均値
水温	℃	10.6	13	22.6	19.5	22.5	23.5	23.5	10.6	18
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	2	2	0	0.285714286
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
カドミウム及びその化合物	mg/L	-----	0.0003未満	-----	-----	-----	-----	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L	-----	0.00005未満	-----	-----	-----	-----	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L	-----	0.001未満	-----	-----	-----	-----	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L	-----	0.002	-----	-----	-----	-----	0.002	0.002	0.002
ヒ素及びその化合物	mg/L	-----	0.001未満	-----	-----	-----	-----	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L	-----	0.002未満	-----	-----	-----	-----	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L	-----	0.004未満	-----	-----	0.004未満	-----	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----	0.001未満	-----	-----	0.001未満	-----	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----	0.25	-----	-----	0.20未満	-----	0.25	0.20未満	0.22
フッ素及びその化合物	mg/L	-----	0.08未満	-----	-----	-----	-----	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	-----	0.05未満	-----	-----	-----	-----	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素	mg/L	-----	0.0002未満	-----	-----	-----	-----	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L	-----	0.005未満	-----	-----	-----	-----	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----	0.004未満	-----	-----	-----	-----	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L	-----	0.002未満	-----	-----	-----	-----	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L	-----	0.001未満	-----	-----	-----	-----	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L	-----	0.001未満	-----	-----	-----	-----	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L	-----	0.001未満	-----	-----	-----	-----	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	mg/L	-----	0.06未満	-----	-----	0.13	-----	0.13	0.06未満	0.09
クロロ酢酸	mg/L	-----	0.002未満	-----	-----	0.002未満	-----	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	mg/L	-----	0.009	-----	-----	0.02	-----	0.02	0.009	0.015
ジクロロ酢酸	mg/L	-----	0.003	-----	-----	0.003未満	-----	0.003	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	-----	0.001	-----	-----	0.001	-----	0.001	0.001	0.001
臭素酸	mg/L	-----	0.001未満	-----	-----	0.001未満	-----	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	-----	0.015	-----	-----	0.028	-----	0.028	0.015	0.022
トリクロロ酢酸	mg/L	-----	0.006	-----	-----	0.013	-----	0.013	0.006	0.01
ブロモジクロロメタン	mg/L	-----	0.005	-----	-----	0.007	-----	0.007	0.005	0.006
ブロモホルム	mg/L	-----	0.001未満	-----	-----	0.001未満	-----	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	mg/L	-----	0.008未満	-----	-----	0.008未満	-----	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	-----	0.015	-----	-----	-----	-----	0.015	0.015	0.015

アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----	0.01未満	-----	-----	-----	-----	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	mg/L	-----	0.04	-----	-----	-----	-----	0.04	0.04	0.04
銅及びその化合物	mg/L	-----	0.09	-----	-----	-----	-----	0.09	0.09	0.09
ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----	7.8	-----	-----	-----	-----	7.8	7.8	7.8
マンガン及びその化合物	mg/L	-----	0.005未満	-----	-----	-----	-----	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	mg/L	13.7	11.5	10.3	11.8	13	13.9	13.9	10.3	12.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----	16.2	-----	-----	-----	-----	16.2	16.2	16.2
蒸発残留物	mg/L	-----	50	-----	-----	-----	-----	50	50	50
陰イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.02未満	-----	-----	-----	-----	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L	-----	0.000001未満	-----	-----	-----	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	-----	0.000001未満	-----	-----	-----	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.002未満	-----	-----	-----	-----	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	mg/L	-----	0.0005未満	-----	-----	-----	-----	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5
pH値		7.1(22℃)	6.9(25℃)	7.1(22℃)	7.4(23℃)	6.8(22℃)	6.7(24℃)	7.4(23℃)	6.6(24℃)	6.9
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	2.3	0.5未満	0.8
濁度	度	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05未満	0.16	0.05未満	0.07
遊離残留塩素(現地)	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.09	0.2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	-----	0.000001未満	-----	-----	-----	-----	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満

一般財団法人青森県薬剤師会